

Annexe III
Nombre de prélèvements à effectuer

Volume d'eau utilisée journalièrement (en m ³)	Nombre de prélèvements à effectuer par an	
	Contrôle officiel	Contrôle de routine
Inférieur ou égal à 100	1	2
Supérieur à 100 et inférieur à 1000	1	3
Supérieur à 1000 et inférieur à 10.000	2	4
Supérieur à 10.000 et inférieur à 100.000	3	7
Plus de 100.000	5	10